

Przyłącze ciepłne  
wysokoparametrowe Dn40

Wzł ciepłny wymiennikowy kl.2  
pow. 16,9m<sup>2</sup> H=2,24m

532

A

B

5

ISTNIEJĄCY WYMIENNIK

C.O.

91.5

81  
WPDn32c.w.u. oś2,05

PROJEKTOWANY WYMIENNIK

C.W.U.

zw.Dn40 oś 2,10

4

84.5

329

c.w.u.42x1,5 oś 1,95

cyrk.22x1,2 oś 2,10

c.w.u.42x1,5 oś 2,10

49

1

3

2

48

B

A

317

OZNACZENIA:

- 1 z inst. wody zimnej do wymiennika c.w.u. Dn 40
- 2 cyrkulacja ciepłej wody użytkowej  $\varnothing 22 \times 1,2$
- 3 do wewnętrznej instalacji ciepłej wody  $\varnothing 42 \times 1,5$
- 4 pomiar i redukcja zimnej wody
- 5 węzeł przyłączeniowy – rozliczeniowy

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POJEDYNAWYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** SP. Z O.O.



BRANŻA	INSTALACYJNA	SYMBOL	PW	NR RYS.
--------	--------------	--------	----	---------

INWESTOR	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”			
----------	-----------------------------------	--	--	--

ADRES	30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7			
-------	--------------------------------	--	--	--

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z ROZBUDOWĄ WYMIENNIKOWNI O MODUŁ CIEPŁEJ WODY			
------------------	--	--	--	--

ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.: ARMI KRAJOWEJ 85, 30-150 KRAKÓW			
------------------	--	--	--	--

TEMAT	ROZBUDOWA WĘZŁA CIEPŁNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA O MODUŁ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ KL. 2 PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:25
-------	---	-------	------

TREŚĆ	RZUT WĘZŁA CIEPŁNEGO	DATA	04.2017
-------	----------------------	------	---------

PROJEKTANT	upr.bud. 92/2001	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP/0491/POCS/12
MGR INŻ. ZOFIA BUREK	ZESPÓŁ	MGR INŻ. ANNA ABRAMEK		

3