

ANEKS NR1

PREDSIEBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
COMPLEX Janusz Lepiarz
32-020 WIELICZKA UL. SIKORSKIEGO 5

EKSPERTYZA TECHNICZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Określenie niezbędnego do wykonania zakresu robót w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 85 w Krakowie, poprzez zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego.

LOKALIZACJA:

Kraków, ul. Armii Krajowej 85

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków

mgr inż. Janusz Lepiarz
KZECZCZYNIA BUDOWLANY
w specjalności Inżynierii Budowlanej
CRMB 2000/04/C, upr. bud. 1904/88
upr. inżynierska 11/98

Opracował:

maj 2018r.

Strona 1 z 2

ANEKS NR1

DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Określenie niezbędnego do wykonania zakresu robót w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 85 w Krakowie, poprzez zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego.

LOKALIZACJA:

Kraków, ul. Armii Krajowej 85

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków

wykonał: Janusz Lepiarz – PRB COMPLEX, Wieliczka, ul. Sikorskiego 5.

I. ROZWIĄZANIE ZAMIENNE

1. W mieszkaniach gdzie zastosowano nawiewniki ściennie NOGS080A, należy zamiennie zastosować nawiewnik okienny lub naszybowy o nie mniejszej wydajności niż zaprojektowany. Proponuje się nawiewnik naszybowy Tunal 65 HD.
2. W mieszkaniach gdzie zastosowano nawiewniki ściennie NOGS0150A, należy zamiennie zastosować nawiewnik okienny lub naszybowy o nie mniejszej wydajności niż zaprojektowany. Proponuje się nawiewnik naszybowy Tunal 65 HD.
3. Załączniki do Aneksu nr1:
 - 3.1.deklaracja własności użytkowych Tunal 65 HD,
 - 3.2.dokument odniesienia Tunal 65 HD,
 - 3.3.dane techniczne Tunal 65 HD.

mgr inż. Janusz Lepiarz
BIEŻĄCY WYKŁAD BUDOWLANE
w specjalności Inżynieria Budowlana
CENIS ZAMOWIENIA, sp. z o.o. (19980)
ul. Sikorskiego 5/1/98

opracował:

**ANEKS NR1
DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:**

Określenie niezbędnego do wykonania zakresu robót w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Armii Krajowej 85 w Krakowie, poprzez zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego.

LOKALIZACJA:

Kraków, ul. Armii Krajowej 85

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków
wykonał: Janusz Lepiarz – PRB COMPLEX, Wieliczka, ul. Sikorskiego 5.