

PREDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH  
**COMPLEX Janusz Lepiarz**  
32-020 WIELICZKA UL. SIKORSKIEGO 5

**EKSPERTYZA TECHNICZNA**

**PRZEDMIOT OPRACOWANIA:**

Określenie niezbędnego do wykonania zakresu robót w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Na Błonie 11 w Krakowie, poprzez zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego.

**LOKALIZACJA:**

Kraków, ul. Na Błonie 11

**INWESTOR:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków

Opracował:

mgr inż. Janusz Lepiarz  
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
CRRzB 264/02/R/C, upr. bud. 199/80  
upr. konserwatorskie 31/98

maj 2018r.

## **I. ROZWIĄZANIE ZAMIENNE**

1. W mieszkaniach gdzie zastosowano nawiewniki ściennie NOGS080A, należy zamiennie zastosować nawiewnik okienny lub naszybowy o nie mniejszej wydajności niż zaprojektowany. Proponuje się nawiewnik naszybowy Tunal 65 HD.
2. W mieszkaniach gdzie zastosowano nawiewniki ściennie NOGS0150A, należy zamiennie zastosować nawiewnik okienny lub naszybowy o nie mniejszej wydajności niż zaprojektowany. Proponuje się nawiewnik naszybowy Tunal 65 HD.
3. Załączniki do Aneksu nr1:
  - 3.1.deklaracja własności użytkowych Tunal 65 HD,
  - 3.2.dokument odniesienia Tunal 65 HD,
  - 3.3.dane techniczne Tunal 65 HD.

mgr inż. Janusz Lepiarz  
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
CRRzB 264/02/R/C, upr. bud. 199/80  
upr. konserwatorskie 31/98

---

### **ANEKS NR1**

#### **DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ**

#### **PRZEDMIOT OPRACOWANIA:**

Określenie niezbędnego do wykonania zakresu robót w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Na Błonie 11 w Krakowie, poprzez zapewnienie zgodnego z normami nawiewu powietrza zewnętrznego.

#### **LOKALIZACJA:**

Kraków, ul. Na Błonie 11

#### **INWESTOR:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 30-147 Kraków

wykonał: Janusz Lepiarz – PRB COMPLEX, Wieliczka, ul. Sikorskiego 5.