

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WIDOK”

30-147 KRAKÓW, UL. NA BŁONIE 7

tel.12 637-3865, fax 12 636-4383

www.smwidok.krakow.pl

zarejestrowana pod nr KRS 0000168466

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia

NIP: 675-000-69-78, KONTO Nr: 24 1020 2906 0000 1902 0014 4428 PKO BP II 0/Kraków

2016-03-30

INFORMACJA DODATKOWA DO PRZETARGU NA:

„Projekt wykonania hydroforni na przyłączach wodnych MPWiK w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Na Błonie, nr: 3, 3A, 3B, 9, 9A, 11, 11A w Krakowie”

WYKAZ I PRZEWIDYWANA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH II STREFY

1. Tablica nr 1 – WYKAZ PRZYŁĄCZY

Budynek	Przyłącze I strefy	Ilość lokali	Przyłącze II strefy	Ilość lokali	Ilość lokali razem
Na Błonie 3	Klatka 3	60	Klatka 1	72	132
Na Błonie 3A	Klatka 2	30	Klatka 1	36	66
Na Błonie 3B	Klatka 3	60	Klatka 1	72	132
Na Błonie 9	Klatka 2	30	Klatka 2	40	154
	Klatka 6	36	Klatka 6	48	
Na Błonie 9A	Klatka 2	45	Klatka 2	54	421
	Klatka 4	30	Klatka 4	36	
	Klatka 7	45	Klatka 7	54	
	Klatka 10	45	Klatka 10	54	
	Klatka 12	30	Klatka 12	36	
Na Błonie 11	Klatka 2	30	Klatka 2	36	198
	Klatka 5	30	Klatka 5	36	
	Klatka 8	30	Klatka 8	36	
Na Błonie 11A	Klatka 2	30	Klatka 2	40	154
	Klatka 5	36	Klatka 5	48	

2. PRZEWIDYWANA LOKALIZACJA HYYDROFORÓW

Spółdzielnia posiada dokumentację techniczną z oznaczonymi na rzutach piwnic budynków doprowadzeniami wody I i II strefy. Są tam wytypowane pomieszczenia przewidziane pod zabudowę zestawów hydroforowych, niekoniecznie te, w których jest zlokalizowany przyłączy wody. Wytypowanie pomieszczeń hydroforni nastąpiło, przy założeniu późniejszego montażu w budynku instalacji centralnej ciepłej wody (która ma zastąpić istniejące piecyki gazowe do podgrzewu wody).

Niektóre pomieszczenia przylegające do pomieszczeń wymiennikowni centralnego ogrzewania nadające się na hydrofornie zostały zajęte pod przyszłe wymienniki ciepłej wody.

KONIEC INFORMACJI